

V/v mở 01 cửa xả đáy hồ Thủy điện
Tuyên Quang

Kính gửi:

- UBND tỉnh Tuyên Quang;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ;
- Đài KTTV tỉnh Tuyên Quang;
- UBND các huyện: Na Hang, Chiêm Hoá, Yên Sơn & Thành phố Tuyên Quang;
- Các chủ đập: Nhà máy thủy điện Chiêm Hoá, Nhà máy thủy điện Bắc Mê, Công ty Cổ phần Bitexco-Nho Quế.

Trên cơ sở Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ;

Lúc 13 giờ 00 ngày 01/10/2024 mực nước hồ Tuyên Quang là 119,16m, lưu lượng nước vào hồ là 1860 m³/s, lưu lượng nước ra khỏi hồ là 576 m³/s, nhà máy đang duy trì phát điện tối đa 03 tổ máy. Với lưu lượng nước về như hiện tại, dự kiến đến đầu giờ sáng ngày mai 02/10 mực nước hồ sẽ đạt mực nước dâng bình thường 120m. Để đảm bảo an toàn công trình, Công ty Thủy điện Tuyên Quang thực hiện mở cửa xả đáy như sau:

- Mở 01 cửa xả đáy vào hồi **16h00 ngày 01/10/2024**.

- Tổng lưu lượng nước xả (qua máy + qua tràn) khoảng 1215 m³/s; mực nước hạ lưu tương ứng sau công trình: 52,20 m.

Đề nghị Ủy ban Nhân dân các cấp thông báo cho nhân dân địa phương khu vực thượng - hạ lưu công trình biết để chủ động phòng tránh thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.

Rất mong sự hợp tác của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Quản lý đê điều và PCTT (b/c);
- Cục KTAT&MTCN – Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV vận hành HTĐ&TTĐ Quốc gia;
- Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang;
- Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang;
- P.Giám đốc;
- PX.Vận hành; P.HCLĐ;
- Lưu: VT, KTAT.

Vũ Văn Tinh