

V/v điều chỉnh lưu lượng xả qua cửa xả đáy hồ
Thủy điện Tuyên Quang

Kính gửi:

- UBND tỉnh Tuyên Quang;
- UBND tỉnh Phú Thọ;
- Đài KTTV tỉnh Tuyên Quang;
- UBND các huyện: Na Hang, Chiêm Hoá, Yên Sơn & Thành phố Tuyên Quang;
- Các chủ đập: Nhà máy thủy điện Chiêm Hoá, Nhà máy thủy điện Bắc Mê, Công ty Cổ phần Bitexco-Nho Quế.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 4754/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 của Bộ Công Thương.

Theo văn bản số 1444/TĐTQ-KTAT ngày 01/10/2024 về mở 01 cửa xả đáy hồ Thủy điện Tuyên Quang. Công ty đã thực hiện mở 01 cửa xả vào lúc 16 giờ 00 ngày 01/10/2024. Lúc 7 giờ 00 ngày 02/10/2024 mực nước hồ Tuyên Quang là 119,35m, lưu lượng nước vào hồ là 999 m³/s, lưu lượng nước ra khỏi hồ là 1212 m³/s, nhà máy đang duy trì phát điện tối đa 03 tổ máy và mở hoàn toàn 01 cửa xả đáy.

Trên cơ sở bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ ngày 02 đến 06/10/2024 lưu vực hồ phổ biến ít mưa, lưu lượng nước về hồ biến đổi chậm trong những ngày tới. Để đảm bảo khai thác hiệu quả dòng chảy đến hồ và tích nước, từ 10 giờ 00 ngày 02/10/2024 Công ty Thủy điện Tuyên Quang sẽ giảm dần lưu lượng xả qua cửa xả đáy bằng cách điều chỉnh độ mở cửa xả tùy theo lưu lượng nước về hồ.

Đề nghị Ủy ban Nhân dân các cấp thông báo cho nhân dân địa phương khu vực thượng - hạ lưu công trình biết để chủ động trong hoạt động sản xuất và sinh hoạt.

Rất mong sự hợp tác của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ NN&PTNT;
- Bộ Công Thương;
- Cục Quản lý đê điều và PCTT (b/c);
- Cục Điều tiết điện lực;
- Cục KTAT&MTCN;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV vận hành HTĐ&TTĐ Quốc gia;
- Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang;
- Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang;
- P.Giám đốc;
- PX.Vận hành; P.HCLĐ;
- Lưu: VT, KTAT.

GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Tinh