

V/v mở tiếp 02 cửa xả đáy hồ Thủy điện
Tuyên Quang

Kính gửi:

- Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang;
- Đài KTTV tỉnh Tuyên Quang;
- Ủy ban Nhân dân các huyện: Na Hang, Chiêm Hoá, Yên Sơn & Thành phố Tuyên Quang;
- Các chủ đập: Nhà máy thủy điện Chiêm Hoá, Nhà máy thủy điện Bắc Mê, Công ty Cổ phần Bitexco-Nho Quế.

Trên cơ sở Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Thực hiện Công điện số 3790/CD-BNNMT ngày 29/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Công ty thủy điện Tuyên Quang sẽ thực hiện mở thêm cửa xả đáy như sau:

- Mở tiếp cửa xả đáy thứ 2 vào hồi **12h00 ngày 29/6/2025**, cửa xả đáy thứ 3 vào hồi **18h00 ngày 29/6/2025**.

- Tổng lưu lượng nước xả (qua máy + qua tràn) dự kiến như sau: Mở 02 cửa xả đáy: lưu lượng ra là 1763 m³/s, mực nước hạ lưu tương ứng sau công trình khoảng 53,85 m; Mở 03 cửa xả đáy: lưu lượng ra là 2277 m³/s, mực nước hạ lưu tương ứng sau công trình khoảng 55,30 m;

(Công điện số 3790/CD-BNNMT ngày 29/6/2025 gửi kèm)

Đề nghị Ủy ban Nhân dân các cấp thông báo cho nhân dân địa phương khu vực thượng - hạ lưu công trình được biết.

Rất mong sự hợp tác của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ NN&MT (b/c);
- Cục Quản lý đề điều và PCTT;
- Cục Quản lý TNN;
- Ban chỉ huy PTDS, PCTT&TKCN Bộ Công thương;
- NSMO;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang;
- Sở NN&MT tỉnh Tuyên Quang;
- P.Giám đốc; PX.VH, P.HCLĐ;
- Lưu: VT, KTAT.

GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Tinh