

Số: 4509 /CD-BNNMT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2025

CÔNG ĐIỆN
Về việc đóng cửa xả đáy hồ Tuyên Quang

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG điện:

Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang

Hồi 08h00' ngày 18/7/2025, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 105,17m, mực nước hạ lưu 52,30m, lưu lượng về hồ 572 m³/s, tổng lưu lượng về hạ du 1.237 m³/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 29/6/2024 của Chính phủ về việc bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trong thời gian kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp, văn bản số 3995/VPCP-NN ngày 08/5/2025 của Văn phòng Chính phủ về tổ chức theo dõi, giám sát, triển khai công tác phòng, chống thiên tai, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang:

1. Đóng cửa xả đáy số 01 hồ Tuyên Quang vào hồi 15h00 ngày 18/7/2025.
2. Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTTg Trần Hồng Hà (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- UBND tỉnh Tuyên Quang;
- Sở NN&MT tỉnh Tuyên Quang;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí;
- Lưu VT, ĐD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Hiệp